



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР081.Н.00049  
(номер сертификата соответствия)

015139  
(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

ЗАО «Ивановоискож», Россия, 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 61,  
ОГРН 1023700530941, тел. (4932) 33-04-43, факс (4932) 33-08-57

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

ЗАО «Ивановоискож», Россия, 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 61,  
ОГРН 1023700530941, тел. (4932) 33-04-43, факс (4932) 33-08-57

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

ОС ООО «ИвПожЛаб», 153000, г. Иваново, ул. Багаева, дом 6Б, офис 6  
Свидетельство №НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.081/2 действительно  
до «24» апреля 2015 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Материал полимерно-тканевый водонепроницаемый  
огнестойкий, вид 2,  
выпускаемый по ТУ 8729-116-00300179-2013, изм. 1.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

87 2916

код ТН ВЭД России

\*\*\*\*\*

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров на  
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести – слабогорючий (Г1) по ГОСТ 30244-94  
Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемый (В2) по ГОСТ 30402-96  
Группа токсичности – умеренноопасный (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89  
Дымообразующая способность – высокая (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89  
Группа распространения пламени – нераспространяющий пламя по  
поверхности (РП1) по ГОСТ 51032-97

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №190 от 15.10.2014 г. ИЛ ООО «ИвПожЛаб»,  
153000 г. Иваново, ул. Поляковой, д. 8Б, свидетельство №НСОПБ  
ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.077/2 действительно до «24» апреля 2015 г.  
Акт о результатах анализа производства №40-АП от 29.09.2014 года,  
ОС ООО «ИвПожЛаб», №НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.081/2.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

ТУ 8729-116-00300179-2013 изм. 1,  
сертификат соответствия № ВР 02.1.7953-2014 от 05.09.2014 года  
и техническая документация изготовителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.10.2014 по 15.10.2019



Руководитель  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Колошьян

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Ю. Ушаков